

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 04 日

星期: 四

工程名称: 指美打里49.5兆瓦风力发电项目.

天气: 晴
气温: 3-9℃

监 理 工 作 情 况	1. 验收送出线路N15塔基基础砼拆模后观感质量. 经查砼表面无蜂窝麻面. 棱角分明. 2. 组织建设单位. 施工单位进行安全文明检查. 3. 组织召开工地例会和安全文明专题会议. 4. 发监理工作通知单. 详见17335-JL-JKX-M8-AQ-016. 5. 发监理通知单. 详见17335-JL-JKX-M8-AA-017. 6. 巡视工地. 检查现场施工质量和施工进度. 以及施工单位投入项目的劳动力. 材料设备情况.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="312 1133 472 1178">施工单位</th><th data-bbox="472 1133 1455 1178">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="312 1178 472 1626">惠州电建</td><td data-bbox="472 1178 1455 1626"> 1. 道路: 管理人员2人. 司机2人. 200型挖掘机2台. 50装载机1台. 所有道路及平台修整完成. F07-F08支路方案未定. 2. 送出线路: 管理人员2人. 木工. 钢筋工5人. 普工30人. 挖机2台. 装载机1台. 配电柜钢筋绑扎. 立杆支模. 东排则围墙钢筋绑扎. G1-1钢筋绑扎完成. 支模完成. 3. 升压站. 风机基础: 管理人员3人. 木工8人. 钢筋工12人. 水电工2人. 200型挖掘机2台. 50铲车1台. 随吊一台. 水车1台. 发电机2台. 运输车辆5台. 给水设备房. 车库及设备用房支模架搭设. 钢筋绑扎. 风机基础钢筋制作. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	惠州电建	1. 道路: 管理人员2人. 司机2人. 200型挖掘机2台. 50装载机1台. 所有道路及平台修整完成. F07-F08支路方案未定. 2. 送出线路: 管理人员2人. 木工. 钢筋工5人. 普工30人. 挖机2台. 装载机1台. 配电柜钢筋绑扎. 立杆支模. 东排则围墙钢筋绑扎. G1-1钢筋绑扎完成. 支模完成. 3. 升压站. 风机基础: 管理人员3人. 木工8人. 钢筋工12人. 水电工2人. 200型挖掘机2台. 50铲车1台. 随吊一台. 水车1台. 发电机2台. 运输车辆5台. 给水设备房. 车库及设备用房支模架搭设. 钢筋绑扎. 风机基础钢筋制作.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
惠州电建	1. 道路: 管理人员2人. 司机2人. 200型挖掘机2台. 50装载机1台. 所有道路及平台修整完成. F07-F08支路方案未定. 2. 送出线路: 管理人员2人. 木工. 钢筋工5人. 普工30人. 挖机2台. 装载机1台. 配电柜钢筋绑扎. 立杆支模. 东排则围墙钢筋绑扎. G1-1钢筋绑扎完成. 支模完成. 3. 升压站. 风机基础: 管理人员3人. 木工8人. 钢筋工12人. 水电工2人. 200型挖掘机2台. 50铲车1台. 随吊一台. 水车1台. 发电机2台. 运输车辆5台. 给水设备房. 车库及设备用房支模架搭设. 钢筋绑扎. 风机基础钢筋制作.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	李 志 俊 张 来 兵 申 景 鹏				
记录人: 李 志	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐 辉 才				