

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 07 日

星期: 日

工程名称: 江苏光伏47.5兆瓦风电项目

天气: 阴

气温: -6-7℃

监 理 工 作 情 况	1. 验收N17井标孔深, 有证, 经查符合要求. 2. 验收N22塔基基槽, 验收合格, 同意进入下道工序. 3. 验收开关站④-⑦轴脚手架和板面钢筋, 经查符合图纸设计和规范要求, 同意浇筑. 4. 全程旁站G1-1塔基基础浇筑砼, (11:00~16:00) 共计34m³. 5. 巡视工地, 检查施工单位施工现场施工质量安全及施工进度. 6. 审核道路施工单位施工进度. 7. 编制监理部工作管理制度. 8. 参加总包单位N4升压站综合楼砌体工程技术交底.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="261 1108 421 1160">施工单位</th><th data-bbox="421 1108 1420 1160">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="261 1160 421 1608">贵州城建</td><td data-bbox="421 1160 1420 1608"> 1. 道路: 管理人员2人, 司机1人, 压路机1台, 压路机沿路进行了碾压夯实. 2. 升压站, 风机基础: 木工18人, 钢筋工12人, 水电工3人, 泥工12人, 280型搅拌机1台, 25t吊车1台, 随车吊1台, 发电机2台, 运输车45台, 综合楼一层模板拆除, 综合楼屋面女儿墙砌体, F24风机基础预埋件安装, F25风机基础预埋管道安装, 风机基础钢筋的制作. 3. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人, 搅拌机2台, 发电机1台, GIS室钢架安装, 接地网开挖100米, 接地扁铁, 接地棒, 接地端子敷设回填, G1-1塔基基础浇筑. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州城建	1. 道路: 管理人员2人, 司机1人, 压路机1台, 压路机沿路进行了碾压夯实. 2. 升压站, 风机基础: 木工18人, 钢筋工12人, 水电工3人, 泥工12人, 280型搅拌机1台, 25t吊车1台, 随车吊1台, 发电机2台, 运输车45台, 综合楼一层模板拆除, 综合楼屋面女儿墙砌体, F24风机基础预埋件安装, F25风机基础预埋管道安装, 风机基础钢筋的制作. 3. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人, 搅拌机2台, 发电机1台, GIS室钢架安装, 接地网开挖100米, 接地扁铁, 接地棒, 接地端子敷设回填, G1-1塔基基础浇筑.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州城建	1. 道路: 管理人员2人, 司机1人, 压路机1台, 压路机沿路进行了碾压夯实. 2. 升压站, 风机基础: 木工18人, 钢筋工12人, 水电工3人, 泥工12人, 280型搅拌机1台, 25t吊车1台, 随车吊1台, 发电机2台, 运输车45台, 综合楼一层模板拆除, 综合楼屋面女儿墙砌体, F24风机基础预埋件安装, F25风机基础预埋管道安装, 风机基础钢筋的制作. 3. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人, 搅拌机2台, 发电机1台, GIS室钢架安装, 接地网开挖100米, 接地扁铁, 接地棒, 接地端子敷设回填, G1-1塔基基础浇筑.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	申景鹏 赵焕相 朱经				
记录人: 邵青	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 徐耀生				