

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月24日

星期: 三

工程名称: 措美县49.5兆瓦风力发电项目

天气: 晴

气温: 3-12℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视工地, 检查施工现场质量安全及进度情况。 经查现场有个别工人未戴安全帽, 当班带出后已改正。 2. 对2-N16、N5、N4塔基基础接地隐蔽工程, 验收合格。 符合规范要求, 同意隐蔽。	
施 工 情 况	施工单位 贵州恒建	施 工 内 容 及 进 度 1. 送出线路塔基基础接地焊接, 防腐, 回填。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 陈有 申景鹏 朱品兵		
记录人: 陈有 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈有		