

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 02 日

天气: 晴
气温: -7-10℃

星期: 五
工程名称: 贵美北控495兆瓦风电项目

监 理 工 作 情 况	1. 与总包单位一起检查送州线路生活区安全文明情况, 经查厨房及宿舍灭火器缺失, 宿舍卫生条件差, 有通铺, 以上问题已告知总包单位安全总监, 要求整改。 2. 发监理通知单 17335-JL-JKXM8-AQ-019.	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建	施 工 内 容 及 进 度 现场安全文明整改.
其 它 事 项	(Empty)	
本日现场监理人员: 申景鹏, 常青		
记录人: 常青 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生		