

监 理 日 志 ()

日期: 2018年11月15日

星期: 一

工程名称: 措美北控49.5kV变电站发电项目.

天气: 多云
气温: -2~10℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视工地. 检查现场施工进展、质量和安全文明施工情况. 检查N16铁塔组装螺栓扭矩值. (力矩扳手) 经现场实测值分别为 110、115、120、110、110. 符合图纸设计的要求. 2. 检查审核施工资料. 3. 发监理工作通知单 J335-JL-JBxm8-21-018.	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建	施 工 内 容 及 进 度 1. 初期管理人员3人. 现场管理人员2人. 施工人员11人. 2. N16、N17铁塔组装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李青, 申景鹏		
记录人: 李青 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐光耀		