

监 理 日 志

工程名称: 2018年唐县光伏扶贫项目EPC总承包工程

日期	2019年2月24日 星期一	气候	阴	气温	1-3℃
监理人员动态: 孔庆国			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	未施工				
检查发现的问题	大理沟工地巡视: 发现多台逆变器自动跳闸; 多处电网安装不合格。				
处理措施、意见、结果	现场安排总包人员, 开工后及时整改(电网) 逆变器现场调试并投入使用。				
协调内容或其他					
记录人	孔庆国		总监签阅		

