

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 21 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 14~30℃

监 理 工 作 情 况	巡视屋面组件安装、汇流箱支架安装。 检查接地扁铁施工 巡视检查接地扁铁施工时要求施工单位必须将连接处油漆清除干净, 确保接地搭接处接触良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	施工人员 30 人 组件安装、汇流箱支架安装。 逆变器支架制作。 组串电压测试 光伏夹具安装。	
本日现场监理人员	记录人: 王超 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	