

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 18 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 22~30℃

监 理 工 作 情 况	对竣工验收问题整改进行复验: 以下问题未整改到位,需重新整改: 1. 接地扁铁搭接长度不够. 2. 运行通道盖板松动. 3. 监控摄像头支架螺栓松动. 4. 屋面铁屑未清理干净.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员 2 人. 清理材料
其 它 事 项		
本日现场监理人员		2 人
记录人: 2 人		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):