

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 29 日

星期: 六

工程名称: 沛县"十二五"贫困村光伏扶贫工程

天气: 晴转多云

气温: 29℃/18℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 组件表面有脏物. 2. 个别电缆桥架未安装. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 组件表面脏物须安排专门人员清洗. 3. 电缆桥架须安装到位.
----------------------------	---

施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 江列管道 配电箱已完成安装等待并网. 2. 金宇电线电缆厂屋顶光伏电缆敷设 3. 现场施工人员 12人.
------------------	------------------------------	--

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	李云
记录人: 李云	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 南守明

