

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 7 日

星期: 三

工程名称: 靖江市“十二五”贫困村光伏扶贫项目工程

天气: 多云

气温: 23℃/13℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 光伏支架 檩条切口处的防腐处理 1. 口头警告并立即整改 2. 光伏组件包装纸壳 随意丢弃 2. 檩条切口处做防腐处理 3. 光伏组件包装纸壳 统一堆放, 及时清理.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 红都兴丁房屋顶光伏组件安装 2. 红都兴丁房屋顶电缆敷设 3. 现场施工人员 14人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建