

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 10 日

星期: 六
工程名称: 海安市“十二五”贫困村光伏扶贫项目工程

天气: 多云
气温: 26℃/16℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 光伏组件表面有灰尘等杂物 2. 个别电缆桥架盖板未盖严实. 1. 口头警告并立即整改. 2. 光伏组件表面杂物必须清理干净 3. 电缆桥架盖板必须盖严实.
----------------------------	---

施 工 情 况	施工单位 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 红都兴厂房屋顶光伏电站整改消缺 2. 现场施工人员10人.
------------------	----------------	--

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	李云
记录人: 李云	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明

