

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 2 日

星期: 日

工程名称: 2018年“十二五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 多云

气温: 25℃/16℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别厂房屋顶施工垃圾未清理. 2. 个别厂房屋顶接地网未刷黄绿漆标识. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改 2. 厂房屋顶施工垃圾必须清理干净. 3. 屋顶接地网须刷黄绿漆标识.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 所有自光伏电站消缺整改. 2. 现场施工人员 8 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 李云		
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

