

监理日志

日期: 2018.8.2

星期: 四

天气: 多云

气温: 26℃-34℃

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场: 1、用游标卡尺测量接地扁铁的规格检测结果合格; 2、检查接地扁铁的敷设是否与图纸上符合; 3、检查接地扁铁的电阻符合要求; 4、用测厚仪检查桥架、扁铁镀锌层是否符合图纸要求;	
施 工 情 况	施工单位 中机国际工程设计研究院有限责任公司	施工内容及进度 1、消缺整改。 2、接地电阻检测。 3、安装通讯柜。 (施工人员 3 人)
其 他 事 项		
本日现场监理人员	<u>张小佳 张良</u>	
记录人: <u>张良</u>	总监理工程师/总监理工程师代表: <u>徐耀光</u>	