

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008年8月10日 星期五	气候	多云	气温	13-33!
监理单位动态:	刘瑞生		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	8人.				
施工机械动态:	打桩机1台.				
施工进度情况	打桩施工. 定位点已控制.				
检查发现的问题	管桩埋设深度不足.				
处理措施、意见、结果	已下发整改单要求施工单位整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞生	总监签阅	刘坡		