

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022年8月24日 星期三	气候	晴	气温	26~20°
监理人员动态:	刘瑞光	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	洞道内试水检查				
检查发现的问题	桩顶标高过大, 埋设深度太浅				
处理措施、意见、结果	已向施工单位发出通知单要求整改				
协调内容或其他					
记录人	刘瑞光	总监签阅	刘增		