

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 10 日

天气: 晴

星期: 2

气温: 28℃

工程名称: 海宁博创新材料有限公司 200MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 博创今天进行组件安装. 2. 支架整体验收. 有以下几个问题 ① 导轨不同在同一水平线上. ② 支架摇晃, 不稳定.		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江嘉源电力工程有限公司	1. 组件开始安装	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李 恒 斌 贺 晓 凡	
记录人: <u>李恒斌</u>		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	