

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 19 日

星期: 三

工程名称: 海宁博新材料有限公司 30kWp 分布式光伏发电项目

天气: 多云

气温: 24-29℃

监
理
工
作
情
况

巡视改回施工现状,
接地扁铁焊接整改,
支架底座螺丝紧固,
整理监理资料,完善监
理云.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
诺欧
博新
材料
有限
公司

接地扁铁焊接整改,
支架底座螺丝紧固.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李恒德 孙金龙

记录人: 孙金龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄宇明