

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 16 日

星期: 10

工程名称: 浙江舒凡铝业有限公司

天气: 多云转小雨

气温: 21.0°

监
理
工
作
情
况

1. 检查机加施工情况.
2. 检查电缆桥架涂漆后, 漆膜厚度在 76.4-100 之
- 间.
3. 机加进行桥架安装施工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江舒
凡电力工
程有限公
司

1. 今天机加进行电缆桥架施工
2. 现场人员 8 人
3. 检修通道安装

其
它
事
项

本日现场监理人员

李顺平 夏高月

记录人: 李顺平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):