

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 28 日

星期: 六

天气: 晴

气温:

工程名称: 海宁聚源电力有限公司 150kV 分布式光伏电站

监
理
工
作
情
况

组件进行安装。监理对现场支架进行检验
发现部分曝晒松动, 要求现场施工人员进行现场整改。
接地扁铁材料不合格。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
聚源电
力工程
有限公司

1. 组件安装, 施工员 7 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李顺平 张林

记录人: 李顺平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):