

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 29 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 37.0

工程名称: 蒙新针业有限公司 30kW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 组件安装
2. 监理人员到现场巡视检查
3. 检查时发现屋面防水破坏地方较多, 已督促施工人员进行整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

批办
蒙新电
力工程
有限公司

1. 组件安装, 施工人员 7 人
2. 现场安全措施落实

其
它
事
项

本日现场监理人员

李亚平 张树

记录人: 李亚平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):