

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 8月 15日

天气: 晴

星期: 三

气温: 33℃

工程名称:

监理工作情况	施工部位: 东厂区成品州、涂装州 对东厂区成品州焊接、吊装、安装组件进行检查, 发现接地扁铁焊接灭火器箱焊接点过远, 组件安装个别工人未佩戴安全吊带, 已发出监理通知单一份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 东厂区成品州接地扁铁焊接已完成10%, 吊装安装组件已完成6% 2. 涂装州, 吊装组件已完成5% 3. 现场施工项目经理何旭辉, 工人76人均已到位。
其它事项	正常	
本日现场监理人员: 徐文平 记录人: 徐文平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		