

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 10 日

星期: 日

天气: 多云
气温: 5-14℃

工程名称: 泰州东叶光伏能源有限公司10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、因公司技术主管焦奎杭通知要求,重新核对监理合同周期,本项目监理期限为2018年08月30日至2018年11月30日,2018年11月01日进入延期阶段。延期确认联系单业主已签署。 第三、现场巡查、监控系统安装、2号仓库屋面检修通道安装、过路桥架安装,无异常,符合设计及规范要求。 第四、对监理资料进行归档等工作。	
施 工 情 况	施工单位 陕西建工 安装集团 新能源 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一、桥架安装。 第二、检修道安装。 第三、箱变接线、通讯检查。
其 它 事 项	今日施工6人、现场管理3人 现场监理2人 暂无大型施工机械。	
本日现场监理人员 徐有辉 王健		
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐有辉