

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 8 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 15°-26°C

工程名称: 泰州乐叶光伏能源有限公司 10MWp 分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡查桥架接地跨接线更换工作, 符合要求。 第三、巡查 1 号车间屋面 MC4 插头捆扎工作, 无异常, 符合要求。 第四、巡查桥架整改情况, 符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	陕西 建工	1、插头加固。 2、更换跨接。 3、整改桥架。
其 它 事 项	今日施工人数, 现场暂无大型施工机械、现场监理人员共计 2 人。	
本日现场监理人员	徐存辉、王健	
记录人:	王健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生