

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 11 日

天气: 晴

气温: 11℃ ~ 22℃

星期: 一
工程名称: 荆门市东宝区五里镇卫生院迁建工程

监
理
工
作
情
况

1. 督促施工单位自检
2. 要求对各屋面女儿墙尽快完成围档工作
3. 检查箱变基础砌筑质量(缺少拉结筋)

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北万通建设

1. 屋面清灰自检 4人
2. 箱变基础砌筑 8人
3. 屋面女儿墙围档整改 2人

其
它
事
项

本日现场监理人员

王 勇 王 鹏

记录人: 王 勇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王 勇