

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 1 日
 星期: 1
 工程名称: 荆门市东津镇944国道及分枝支线路工程

天气: 晴
 气温: 12~26℃

监 理 工 作 情 况

1. 对组件安装进行抽查, 发现两处密封胶未印
2. M4接头未绑扎
3. 中压、边压未固定
4. 编制监理资料, 审核施工单位报审资料

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北
分
道
森

1. 组件安装14, 贴膜=2块390kwp
主车同2块 195kwp
旁料2块 39kwp
2. 组件安装48箱
3. 土方施工4人, 进行砌筑

其 它 事 项

本日现场监理人员

王强、王明华

记录人:

王强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 牛金文

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建