

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 30~11℃

日期: 2018 年 11 月 20 日

星期: 二

工程名称: 荆门市东宝区竹园镇工业园区中德生态科技园

监 理 工 作 情 况

1. 直流电缆铺设现场巡查: 并致场告知: 注意成品保护 电缆严禁出现破皮现象
2. 箱变接地施工: 现场指导: 经测: 满足图纸接地要求: 小于1欧姆
3. 厂区破路埋管现场巡查: 数量及深度是否满足要求

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

湖北万通泰

1. 直流电缆铺设: 箱变-车间基线敷设待接线
2. 厂区破路埋管已完成: 作曲恢复中
3. 箱变接地施工已完成: 经测满足要求

其 它 事 项

本日现场监理人员: 王勇春、王利平

记录人: 王勇春

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 沈金文