

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 12 日

天气: 晴
气温: -11~4℃

星期: 三
工程名称: 荆门市城市供水管网改造工程

监 理 工 作 情 况	1. 主车间 搭架安装 巡视检查 搭架连 铁片生锈 未 更换 已通知 总包单位 并在项目群内进行汇报. 2. 贴面 - 车间 接地 焊条 进行检查 焊条 符合 规范要求 3. 编制 监理 资料.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 北 万 通 有 限 公 司	1. 主车间 搭架安装 已完成 90% 2. 贴面 - 线 绕 绑 扎 两人 3. 接地 焊条 两人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王 春 王 明 华	
记录人: 王 春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 春	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建