

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 1-7

日期: 2018 年 12 月 6 日

星期: 三

工程名称: 宁津县农村电网改造升级工程

监 理 工 作 情 况	检查新明山线路引孔. 发现部分坑深偏差较大. 已于现场整改. 检查青林河引孔. 检查华严寺基础开挖及浇筑. 检查二里坝接地沟. 检查白力表沟直埋电缆敷设. 检查柏木村沟直埋电缆捆扎.																
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陕西地电</td><td>新明山引孔60%. 支杆架20%. 青林河引孔10%. 白果村对组杆安装40%. 潘川铺杆架安装10%.</td></tr> <tr> <td>陕西鼎耀</td><td>华严寺杆个杆接地焊接完成. 中修电缆完成. 组件安装50%.</td></tr> <tr> <td>陕西瑞祥</td><td>潘川沟基础浇筑89%. 立杆焊接30% 支杆安装10%.</td></tr> <tr> <td>陕西华海</td><td>柏木村沟直埋电缆捆扎100%. 杆架完成30%. 潘家河支杆安装完成. 组件安装10%.</td></tr> <tr> <td>斯美尔</td><td>潘家河直埋电缆布线20%. 潘家河支杆安装50%. 组件完成45%.</td></tr> <tr> <td></td><td>潘家河检查直埋布线. 以及. 汇流箱接线. 潘家河内立杆. 潘家河放线. 大岭沟安排非国网队技术交底. 潘家河立杆焊接完成.</td></tr> <tr> <td></td><td>华严寺直埋电缆敷设完成. 围栏开挖完成. 二里坝接地沟回填完成. 围栏安装60%.</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	陕西地电	新明山引孔60%. 支杆架20%. 青林河引孔10%. 白果村对组杆安装40%. 潘川铺杆架安装10%.	陕西鼎耀	华严寺杆个杆接地焊接完成. 中修电缆完成. 组件安装50%.	陕西瑞祥	潘川沟基础浇筑89%. 立杆焊接30% 支杆安装10%.	陕西华海	柏木村沟直埋电缆捆扎100%. 杆架完成30%. 潘家河支杆安装完成. 组件安装10%.	斯美尔	潘家河直埋电缆布线20%. 潘家河支杆安装50%. 组件完成45%.		潘家河检查直埋布线. 以及. 汇流箱接线. 潘家河内立杆. 潘家河放线. 大岭沟安排非国网队技术交底. 潘家河立杆焊接完成.		华严寺直埋电缆敷设完成. 围栏开挖完成. 二里坝接地沟回填完成. 围栏安装60%.
施工单位	施工内容及进度																
陕西地电	新明山引孔60%. 支杆架20%. 青林河引孔10%. 白果村对组杆安装40%. 潘川铺杆架安装10%.																
陕西鼎耀	华严寺杆个杆接地焊接完成. 中修电缆完成. 组件安装50%.																
陕西瑞祥	潘川沟基础浇筑89%. 立杆焊接30% 支杆安装10%.																
陕西华海	柏木村沟直埋电缆捆扎100%. 杆架完成30%. 潘家河支杆安装完成. 组件安装10%.																
斯美尔	潘家河直埋电缆布线20%. 潘家河支杆安装50%. 组件完成45%.																
	潘家河检查直埋布线. 以及. 汇流箱接线. 潘家河内立杆. 潘家河放线. 大岭沟安排非国网队技术交底. 潘家河立杆焊接完成.																
	华严寺直埋电缆敷设完成. 围栏开挖完成. 二里坝接地沟回填完成. 围栏安装60%.																
其 它 事 项																	
本日现场监理人员	田在欣. 申宇. 董浪军. 刘俊俊.																
记录人: 董浪军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武																

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建