

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 9 日

天气: 小雪

星期: 二

气温: -2-2

工程名称: 宁津县农村电网改造升级工程

监 理 工 作 情 况	检查张家山支架安装. 组件安装. 有部分螺栓未紧固. 已通知乙方现场整改. 检查八庙河钢筋笼有部分箍筋间距较大. 已通知乙方现场整改. 巡视五林. 华严寺. 二里坝. 白旗河. 正在整改中.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田在波. 董良军. 文俊俊.	
记录人: 董良军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建