

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 1 日

星期: 一

工程名称: 兰考县大寨镇联盟产业园光伏发电项目

天气: 晴

气温:

监
理
工
作
情
况

1. 对曲美施工方箱变基础开挖进行检查, 符合规范要求
2. 对皮阿诺10号厂房电缆桥架安装进行检查, 发现个别部位裁剪部位未收集

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南
湘源
监理
振宇

曲美: ~~10号厂房~~ 箱变基础人工土方开挖: 6人
皮阿诺: 10号厂房电缆桥架安装: 4人
10号厂房组件安装: 6人

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

王同有 宋右 任元成
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王同有

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建