

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 22 日
 星期: 六

天气: 多云
 气温: 10°-0°

工程名称: 兰新线大堡联站辛丑年光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

① 监理旁站: 电缆敷设及制作, 经常旁站。
 ② 电缆敷设固定牢固, 走线及接线端子应按规范。接
 线端子与设备连接紧密, 无松动。绝缘包扎严密。
 ③ 电缆敷设时, 应采取措施防止电缆外皮损伤。在
 电缆沟内敷设时, 应采取防火措施。电缆敷设应
 整齐, 无交叉。④ 敷设已完, 无遗留问题。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南
南
方
有
限
公
司

开始敷设电缆。
 敷设电缆二次接线, 经常旁站。
 电缆敷设及制作。

其
它
事
项

本日现场监理人员

周国良, 他克群, 李龙

记录人: 他克群

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 周国良

