

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 26 日

星期: 三

工程名称: 兰亭·恒大华府联盟主国光伏发电项目

天气: 阴

气温: 3-3°

监 理 工 作 情 况	今日监理项目部检查 1. 17号屋面光伏组串接线, 经检查符合设计要求 2. 施工 监理检查 17号屋面汇流箱接地制作, 经检查符合要求 3. 施工安全无隐患	
施 工 情 况	施工单位 湖南力建建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 17号屋面光伏组串接线 3人 2. 17号屋面汇流箱接地制作 1人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 田国栋 李成成		
记录人: 李成成 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国栋		

