

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居软装工程4区光伏发电项目

日期	2018年1月8日星期二	气候	多云	气温	-3-5°
监理人员动态:	12号屋面检查焊接二人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工二人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	12号屋面环网接地镀锌扁铁焊接施工				
检查发现的问题	个别接地扁铁焊接存在气孔,未满焊现象				
处理措施、意见、结果	已现场要求焊接施工人员进行整改,补焊气孔等				
协调内容或其他					
记录人	任远威	总监签阅	田国海		



扫描全能王 创建