

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居照明产业园光伏发电项目

日期	2019年1月11日星期五	气候	阴	气温	-5-6°
监理人员动态: 办工室整理文件		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 办工室补写资料					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	因天气无法施工, 箱逆变器厂家检查02号箱逆变器 监理项目部陪同检查				
检查发现的问题	经检查施工用电外皮破损				
处理措施、意见、结果	要求施工方进行整改,				
协调内容或其他	按照合同要求, 召开监理周例会				
记录人	任运成	总监签阅	李守明		

