

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联翔产生光伏发电项目一期

日期	2019年4月28日 星期日	气候	阴	气温	11-18
监理单位动态:	现场两人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工现场5人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 1#屋面电缆桥架盖板安装加固 2. 1#屋面镀锌接地扁铁焊接 3. 一次能高压电缆头制作, 监理人员进行旁站				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行巡查, 发现镀锌接地扁铁焊接过程中存在未焊现象				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求现场施工人员进行整改, 镀锌接地扁铁焊接中不允许存在未焊现象				
协调内容或其他	现场复检, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	苗宇明		

