

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大智慧联盟产业园光伏发电项目一大自然

日期	2019年7月16日星期二	气候	阴	气温	21-30°
监理单位动态:	任远威		材料进场、取样见证、合格情况: 砖: 10500块 沙子: 15方 水泥: 3吨		
施工方人员动态:	施工1员5人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1#、2#、3#箱变基础人工土方开挖				
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现: 1. 个别施工人员未戴安全帽 2. 箱变基础基坑深度未达到图纸要求				
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员进行现场整改 1. 施工人员进入施工区域必须戴安全帽 2. 施工人员对箱变基础进行二次挖掘, 必须达到图纸要求				
协调内容及其他	现场安全检查未发现重大安全隐患				
记录人	任远威		总监签阅	董宇明	

