

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联塑产业园光伏发电项目一期

日期	2017年 9月 8日 星期 四	气候	晴	气温	21-33°
监理人员动态: 李远成			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工队 7人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 4#屋顶光伏区支架檩条安装 2. 4#屋顶光伏区檩条连接片安装				
检查发现的 问题	监理人员对施工现场进行巡查发现 施工人员在安装檩条连接片时存在个别 连接片未按设计位置安装现象				
处理措施、 意见、结果	监理人员要求施工队进行现场整改 确保工程质量合格				
协调内容 及其他	1. 现场安全巡查未发现重大安全隐患 2. 正泰公司对光伏组件进行进场EL检测				
记录人	李远成	总监签阅	董宇明		

