

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大富康社区项目光伏发电项目一大分线

日期	2019年10月13日	星期	五	气候	晴	气温	12-23°
监理单位动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:							
施工机械动态:							
施工部位进度情况	1. 4#电杆下墙桥梁安装。 2. 1#电杆光伏发电系统桥梁盖板搬运。 3. 1#电杆光伏发电系统桥梁盖板安装。						
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现 光伏发电系统桥梁盖板安装存在个别盖板变形 现象						
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工方现场整改对 变形光伏发电系统桥梁盖板进行修复						
协调内容及其他	现场安全检查, 未发现安全隐患						
记录人		任远成		总监签阅		莫守明	

