

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目一期

日期	2017年 4月 1日 星期 五	气候	多云	气温	11-20°
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					

施工部位进度情况	1. 3#箱变基础上砌墙 2. 1#箱变基础上砌支柱 3. 电缆井人工土方开挖
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现 电缆井人工土方开挖时, 电缆井深度 不符合规范要求
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工人员进行现场整改 对电缆井进行二次开挖
协调内容及其他	现场安全巡查, 未发现重大安全隐患
记录人 <u>任远国</u> 总监签阅 <u>黄守明</u>	

