

监 理 日 志

工程名称: 三都恒大高层联排34层住宅电气工程一标段

日期	2019年12月17日 星期二	气候	风2	气温	0-5
监理人员动态: 14人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工员2人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 6#住宅楼电气工程 2. 7#住宅楼电气工程 3. 二次电缆敷设				
检查发现的问题	监理人员对施工过程进行巡查发现 电缆桥架施工过程中存在个别电缆 转弯不到位现象				
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员进行现场 整改, 并检查已整改完成情况, 确保 施工质量				
协调内容及其他	现场巡查巡查发现问题及时汇报				
记录人		任凡成		总监签阅	
				苗宇明	



扫描全能王 创建