

监 理 日 志

工程名称: 兰泰恒大名臣联排别墅项目1#住宅楼2#楼一层改厕

日期	2020年 1 月 1 日 星期 三	气候		气温	
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 1#、2#楼4#层卫生间已浇筑完成, 水电管线敷设。 2. 2#楼4#层卫生间, 水电管线敷设完成。				
检查发现的 问题	监理单位对施工过程进行检查发现, 水电管线 敷设时, 水电管线未做防护措施。				
处理措施、 意见、结果	监理单位要求施工方现场整改, 水电管线敷设 时必须做防护措施, 防止划伤电线。				
协调内容 及其他	现场巡查, 发现重大安全隐患。				
记录人		总监签阅			



扫描全能王 创建