

监 理 日 志

工程名称：兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2020年 5 月 31 日 星期 二	气候	多云	气温	4-14°
监理人员动态：	材料进场、取样见证、合格情况：				
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1. 5#、14#、24#屋面光伏区格栅通道安装 2. 4#、8#屋面光伏区电缆桥架盖板安装 3. 8#屋面光伏区清洗球管截保温层安装 4. 7#屋面光伏区清洗水管摆放				
检查发现的问题	监理人员对施工区域进行巡查发现 电缆桥架盖板安装时存在个别盖板 未按到位现象				
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工队进行现场整改。 对未安装到位电缆桥架盖板进行二次安装				
协调内容及其他	现场巡查未发现重大安全隐患				
记录人	任远成	总监签阅	黄宇翔		



扫描全能王 创建