

监 理 日 志

工程名称：兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2022年 4月 7日	星期	二	气候	晴	气温	8-20°
监理人员动态：	任远成				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：	施工队13人						
施工机械动态：							
施工部位进度情况	1. 5#、1#屋顶光伏区清洗水管中间接头安装 2. 3#屋顶光伏区清洗水管保温层安装 3. 4#屋顶光伏区汇流箱端电缆桥架盖板安装						
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现：施工队在安装汇流箱端电缆桥架盖板时存在未安装到位现象						
处理措施、意见、结果	监理工程师要求施工队对未安装到位的汇流箱端电缆桥架盖板进行二次处理						
协调内容及其他	现场安装巡查，未发现重大安全隐患						
记录人	任远成		总监签阅	苗守明			



扫描全能王 创建