

监 理 日 志 ()

日期: 2015 年 11 月 31 日

天气: 晴天
气温: -2 ~ 3℃

星期: 日
工程名称: 南京江北新区光伏项目(C-D区)

监 理 工 作 情 况	① 日 C区 19-17# 箱变送电。 ② 现场光伏组件安装 整片整带整手牌。 3. 箱变接地线 材料达不到设计要求 要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李 坤 姜 小 志	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	