

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 11 月 05 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 20-26℃

工程名称: 陈新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1. 监理人员对施工现场进行巡查.</p> <p>现场问题:</p> <p>1. 5#屋面施工区域未对采光带处做防护措施及警示带隔离.</p> <p>处理措施:</p> <p>要求负责人加强现场安全管理. 并及时对采光带处做防坠落措施并设置警示带隔离及</p> |                                                                                                                                                       |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p> <p>陈州市<br/>中航元鑫<br/>光伏工程<br/>有限公司</p>                                                                                     | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>1. 1#屋面进行桥架支架安装, 完成比 40%.</p> <p>2. 3#屋面进行导轨安装, 完成比 17%.</p> <p>3. 5#屋面进行夹具安装, 完成比 50%.</p> <p>4. 10#厂房进行夹具构件拼装, 完成比 98%.</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                                                                                                                                       | <p>张海龙 徐文平</p>                                                                                                                                        |
| <p>记录人: 张海龙</p>                        |                                                                                                                                       | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):</p>                                                                                                                          |

