

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2018 年 11 月 20                      天气: 晴  
星期: 二                                      气温: 5-15°  
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                         |                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、巡视现场施工人员进行 2#屋面夹具安装，两平一弹齐全，紧固到位。<br>2、检查现场护栏整改施工，在女儿墙低于 1.2 米处增加防护网。<br>3、施工人员反光背心佩戴齐全，加固钢柱系杆符合图纸设计。<br><br>4、熟悉图纸，为下部施工做好准备工作。<br><br>5、完善监理资料上传监理云。 |                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                    | 施工内容及进度                                                              |
|                            | 天威新能源系统工程（北京）有限公司                                                                                                                                       | 目前组件到场 96 拖 2976 块，彩钢瓦屋面除锈防腐中。<br><br>支架安装完成 75%，            屋面防腐进行中 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                         |                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                         | 杨铃铃                                                                  |
| 记录人: 杨铃铃                   |                                                                                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:                                                 |

