

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2019 年 01 月 14

天气: 晴

星期: 一

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                             |                      |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、巡视现场,因天气原因现场施工人员较少,巡视屋面,汇流箱及汇流箱内部光伏线号码安装,部分号码牌不整齐,已要求整齐统一固定牢固。</p> <p>2、巡视 2#屋面接地环网施工发现,扁铁固定打孔铁屑未清理,导致扁铁及屋面生锈,以现场要求清理并重新做好防腐,扁铁搭接面积与图纸及规范要求不符以现场要求按规范要求施工,并要求焊接完成后清理焊缝做好防腐。</p> <p>3、整理监理资料,上传监理云。</p> |                      |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                     | 施 工 内 容 及 进 度        |  |
|                            | 天威新能源系统工程（北京）有限公司                                                                                                                                                                                           | 接地施工 5 人             |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                             |                      |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                             | 杨铃铃                  |  |
| 记录人: 杨铃铃                   |                                                                                                                                                                                                             | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): |  |