

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 03 月 30

天气: 晴

星期: 六

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场，施工人员进行箱变基础台阶抹面，并要求对基表面不合格部分进行二次处理，保证基础质量。	
	2、巡视现场监控安装，检查安装位置及监控杆牢固度，紧固可靠，并要求规范走线。	
	3、整理监理资料，为下部资料移交做好准备，上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程（北京）有限公司	监控安装 3 人 基础台阶抹面 3 人 目前项目整改项进度较慢
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: