

监 理 日 志 ()

日期: 2019年04月27

天气: 雨

星期: 六

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视现场施工人员进行 2 号屋面爬梯安装, 检查现场防火用品, 灭火器及水桶提至屋面, 防止焊接火花引起各种安全隐患, 检查焊接质量, 焊缝饱满要求焊接完成清理焊缝, 做好防腐。 2、整理监理资料, 为下步资料移交做好准备。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	爬梯安装 3 人
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	