

监 理 日 志

工程名称: 江苏栟茶居光伏发电项目

日期	2019年1月2日星期三	气候	晴	气温	-5-5℃
监理单位动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 光伏区暂无人施工				
检查发现的问题	1. 屋面天沟垃圾未清理; 2. 屋顶已并网, 防雷接地暂未施工.				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位尽快清理屋面天沟垃圾; 2. 督促施工单位尽快完成屋面防雷接地.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	徐耀4		